

平成27年度 黒石市簡易水道水質検査結果(大川原地区：原水)

2016年7月14日 現在

番号	項目名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水質基準値	最高値	最低値	平均	陽性回数	試験回数
—	水温(°C)	7.0	6.0	7.0	7.0	11.3	6.0	5.5	4.0	8.3	7.8	7.7	8.0		11.3	4.0	7.1	—	12
1	一般細菌(個/ml)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/ml以下	0	0	0	—	12
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	—	—	—	0	12
38	塩化物イオン(mg/l)	11.0	10.8	10.9	10.8	11.3	11.4	11.7	11.2	10.7	10.3	10.7	11.0	200mg/l以下	11.7	10.3	11.0	—	12
46	有機物(mg/l)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	—	12
47	pH値	6.6	6.6	6.8	6.7	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8	5.8~8.6	6.8	6.6	6.7	—	12
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	—	—	—	0	12
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	—	—	—	0	12
50	色度(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	—	12
51	濁度(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	12
3	カドミウム及びその化合物(mg/l)					0.0003未満								0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	1
4	水銀及びその化合物(mg/l)					0.00005未満								0.0005mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	—	1
5	セレン及びその化合物(mg/l)					0.001未満								0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
6	鉛及びその化合物(mg/l)					0.001未満								0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
7	ヒ素及びその化合物(mg/l)					0.001未満								0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
8	六価クロム化合物(mg/l)					0.005未満								0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	1
9	亜硝酸態窒素(mg/l)					0.004未満								0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/l)					0.001未満								0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.22								10mg/l以下	0.22	0.22	0.22	—	1
12	フッ素及びその化合物(mg/l)					0.08未満								0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	—	1
13	ホウ素及びその化合物(mg/l)					0.1未満								1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	1
14	四塩化炭素((mg/l))					0.0002未満								0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	1
15	1,4-ジオキサン(mg/l)					0.005未満								0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)					0.001未満								0.04mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
17	ジクロロメタン(mg/l)					0.001未満								0.02mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
18	テトラクロロエチレン(mg/l)					0.001未満								0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
19	トリクロロエチレン(mg/l)					0.001未満								0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
20	ベンゼン(mg/l)					0.001未満								0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
21	塩素酸(mg/l)													0.6mg/l以下					
22	クロロ酢酸(mg/l)													0.02mg/l以下					
23	クロロホルム(mg/l)													0.06mg/l以下					
24	ジクロロ酢酸(mg/l)													0.03mg/l以下					
25	ジブロモクロロメタン(mg/l)													0.1mg/l以下					
26	臭素酸(mg/l)													0.01mg/l以下					
27	総トリハロメタン(mg/l)													0.1mg/l以下					
28	トリクロロ酢酸(mg/l)													0.03mg/l以下					
29	ブロモジクロロメタン(mg/l)													0.03mg/l以下					
30	ブロモホルム(mg/l)													0.09mg/l以下					
31	ホルムアルデヒド(mg/l)													0.08mg/l以下					
32	亜鉛及びその化合物(mg/l)					0.001								1.0mg/l以下	0.001	0.001	0.001	—	1
33	アルミニウム及びその化合物(mg/l)					0.01未満								0.2mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	1
34	鉄及びその化合物(mg/l)					0.03未満								0.3mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	—	1
35	銅及びその化合物(mg/l)					0.01未満								1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	1
36	ナトリウム及びその化合物(mg/l)					11.1								200mg/l以下	11.1	11.1	11.1	—	1
37	マンガン及びその化合物(mg/l)					0.001未満								0.05mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
39	カルシウム、マグネシウム等(mg/l)					11								300mg/l以下	11	11	11	—	1
40	蒸発残留物(mg/l)					118								500mg/l以下	118	118	118	—	1
41	陰イオン界面活性剤(mg/l)					0.02未満								0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	1
42	ジェオスミン(mg/l)					0.000001未満								0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	1
43	2-メチルイソボルネオール(mg/l)					0.000001未満								0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	1
44	非イオン界面活性剤(mg/l)					0.002未満								0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	1
45	フェノール類(mg/l)					0.0005未満								0.005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	1
—	指標菌																		
	大腸菌		不検出			不検出			不検出			不検出			—	—	—	0	4
	嫌気性芽胞菌		不検出			不検出			不検出			不検出			—	—	—	0	4

平成27年度 黒石市簡易水道水質検査結果(大川原地区：浄水)

2016年7月14日 現在

番号	項目名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水質基準値	最高値	最低値	平均	陽性回数	試験回数
—	水温(℃)	8.2	10.8	14.0	16.5	21.0	17.8	15.7	12.5	10.0	7.2	5.7	5.0		21.0	5.0	12.0	—	12
—	残留塩素(mg/l)	0.40	0.38	0.38	0.36	0.42	0.36	0.36	0.32	0.30	0.30	0.54	0.56	1ml/l以下	0.56	0.30	0.39	—	12
1	一般細菌(個/l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/ml以下	0	0	0	—	12
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	—	—	—	0	12
38	塩化物イオン(mg/l)	11.9	11.8	11.8	12.0	11.4	12.2	12.0	11.9	11.8	11.2	11.1	11.5	200mg/l以下	12.2	11.1	11.7	—	12
46	有機物(mg/l)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3mg/l以下	0.3	0.3未満	0.3未満	—	12
47	pH値	7.0	6.8	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	5.8~8.6	7.1	6.8	7.0	—	12
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	—	—	—	0	12
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	—	—	—	0	12
50	色度(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	—	12
51	濁度(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	12
3	カドミウム及びその化合物(mg/l)					0.0003未満								0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	1
4	水銀及びその化合物(mg/l)					0.00005未満								0.0005mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	—	1
5	セレン及びその化合物(mg/l)					0.001未満								0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
6	鉛及びその化合物(mg/l)					0.001未満								0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
7	ヒ素及びその化合物(mg/l)					0.001未満								0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
8	六価クロム化合物(mg/l)					0.005未満								0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	1
9	亜硝酸態窒素(mg/l)		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/l)					0.20								10mg/l以下	0.20	0.20	0.20	—	1
12	フッ素及びその化合物(mg/l)					0.08未満								0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	—	1
13	ホウ素及びその化合物(mg/l)					0.1未満								1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	1
14	四塩化炭素(mg/l)					0.0002未満								0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	1
15	1,4-ジオキサン(mg/l)					0.005未満								0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)					0.001未満								0.04mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
17	ジクロロメタン(mg/l)					0.001未満								0.02mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
18	テトラクロロエチレン(mg/l)					0.001未満								0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
19	トリクロロエチレン(mg/l)					0.001未満								0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
20	ベンゼン(mg/l)					0.001未満								0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
21	塩素酸(mg/l)		0.06未満			0.06未満			0.10			0.06未満		0.6mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	—	4
22	クロロ酢酸(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	4
23	クロロホルム(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	4
24	ジクロロ酢酸(mg/l)		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	4
25	ジブromクロロメタン(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	4
26	臭素酸(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	4
27	総トリハロメタン(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	4
28	トリクロロ酢酸(mg/l)		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	4
29	ブromジクロロメタン(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	4
30	ブromホルム(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	4
31	ホルムアルデヒド(mg/l)		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	—	4
32	亜鉛及びその化合物(mg/l)					0.002								1.0mg/l以下	0.002	0.002	0.002	—	1
33	アルミニウム及びその化合物(mg/l)					0.01未満								0.2mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	1
34	鉄及びその化合物(mg/l)					0.03未満								0.3mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	—	1
35	銅及びその化合物(mg/l)					0.01未満								1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	1
36	ナトリウム及びその化合物(mg/l)					10.9								200mg/l以下	10.9	10.9	10.9	—	1
37	マンガン及びその化合物(mg/l)					0.001未満								0.05mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
39	カルシウム、マグネシウム等(mg/l)					11								300mg/l以下	11	11	11	—	1
40	蒸発残留物(mg/l)		108			117				118		108		500mg/l以下	118	108	113	—	4
41	陰イオン界面活性剤(mg/l)					0.02未満								0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	1
42	ジオスミン(mg/l)					0.000001未満								0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	1
43	2-メチルイソボルネオール(mg/l)					0.000001未満								0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	1
44	非イオン界面活性剤(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	4
45	フェノール類(mg/l)					0.0005未満								0.005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	1

平成27年度 黒石市簡易水道水質検査結果(袋地区：原水)

2016年7月14日 現在

番号	項目名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水質基準値	最高値	最低値	平均	陽性回数	試験回数
—	水温(°C)	14.0	12.0	13.0	12.5	14.8	12.0	11.0	10.5	14.9	14.7	14.7	14.7	—	14.9	10.5	13.2	—	12
1	一般細菌(個/ml)	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	1	100個/ml以下	3	0	1	—	12
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	—	—	—	0	12
38	塩化物イオン(mg/l)	8.8	8.8	8.5	8.6	8.3	8.5	8.8	8.7	8.6	8.6	8.8	9.0	200mg/l以下	9.0	8.3	8.7	—	12
46	有機物(mg/l)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	—	12
47	pH値	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	5.8~8.6	7.4	7.3	7.4	—	12
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	—	—	—	0	12
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	—	—	—	0	12
50	色度(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	—	12
51	濁度(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	12
3	カドミウム及びその化合物(mg/l)					0.0003未満								0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	1
4	水銀及びその化合物(mg/l)					0.00005未満								0.0005mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	—	1
5	セレン及びその化合物(mg/l)					0.001未満								0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
6	鉛及びその化合物(mg/l)					0.001未満								0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
7	ヒ素及びその化合物(mg/l)					0.001未満								0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
8	六価クロム化合物(mg/l)					0.005未満								0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	1
9	亜硝酸態窒素(mg/l)					0.004未満								0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/l)					0.001未満								0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					0.05未満								10mg/l以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	1
12	フッ素及びその化合物(mg/l)					0.08未満								0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	—	1
13	ホウ素及びその化合物(mg/l)					0.1未満								1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	1
14	四塩化炭素((mg/l))					0.0002未満								0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	1
15	1,4-ジオキサン(mg/l)					0.005未満								0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)					0.001未満								0.04mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
17	ジクロロメタン(mg/l)					0.001未満								0.02mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
18	テトラクロロエチレン(mg/l)					0.001未満								0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
19	トリクロロエチレン(mg/l)					0.001未満								0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
20	ベンゼン(mg/l)					0.001未満								0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
21	塩素酸(mg/l)													0.6mg/l以下				—	0
22	クロロ酢酸(mg/l)													0.02mg/l以下				—	0
23	クロロホルム(mg/l)													0.06mg/l以下				—	0
24	ジクロロ酢酸(mg/l)													0.03mg/l以下				—	0
25	ジブロモクロロメタン(mg/l)													0.1mg/l以下				—	0
26	臭素酸(mg/l)													0.01mg/l以下				—	0
27	総トリハロメタン(mg/l)													0.1mg/l以下				—	0
28	トリクロロ酢酸(mg/l)													0.03mg/l以下				—	0
29	ブロモジクロロメタン(mg/l)													0.03mg/l以下				—	0
30	ブロモホルム(mg/l)													0.09mg/l以下				—	0
31	ホルムアルデヒド(mg/l)													0.08mg/l以下				—	0
32	亜鉛及びその化合物(mg/l)					0.002								1.0mg/l以下	0.002	0.002	0.002	—	1
33	アルミニウム及びその化合物(mg/l)					0.01未満								0.2mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	1
34	鉄及びその化合物(mg/l)					0.03未満								0.3mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	—	1
35	銅及びその化合物(mg/l)					0.01未満								1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	1
36	ナトリウム及びその化合物(mg/l)					8.7								200mg/l以下	8.7	8.7	8.7	—	1
37	マンガン及びその化合物(mg/l)					0.001未満								0.05mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
39	カルシウム、マグネシウム等(mg/l)					34								300mg/l以下	34.00	34.00	34.00	—	1
40	蒸発残留物(mg/l)					136								500mg/l以下	136.00	136.00	136.00	—	1
41	陰イオン界面活性剤(mg/l)					0.02未満								0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	1
42	ジェオスミン(mg/l)					0.000001未満								0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	1
43	2-メチルイソボルネオール(mg/l)					0.000001未満								0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	1
44	非イオン界面活性剤(mg/l)					0.002未満								0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	1
45	フェノール類(mg/l)					0.0005未満								0.005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	1
—	指標菌																		
	大腸菌		不検出			不検出			不検出			不検出			—	—	—	—	
	嫌気性芽胞菌		不検出			不検出			不検出			不検出			—	—	—	—	

平成27年度 黒石市簡易水道水質検査結果(袋地区：浄水)

2016年7月14日 現在

番号	項目名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水質基準値	最高値	最低値	平均	陽性回数	試験回数
—	水温(°C)	8.2	13.8	16.4	18.0	21.3	20.0	15.3	13.2	9.5	7.8	5.6	6.0		21.3	5.6	12.9	—	12
—	残留塩素(mg/l)	0.30	0.32	0.32	0.38	0.36	0.32	0.34	0.62	0.64	0.58	0.70	0.66	1ml/l以下	0.70	0.30	0.46	—	12
1	一般細菌(個/l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/ml以下	0	0	0	—	12
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	—	—	—	0	12
38	塩化物イオン(mg/l)	9.2	9.2	9.1	9.1	8.5	9.1	8.9	8.9	8.9	8.8	8.8	9.2	200mg/l以下	9.2	8.5	9.0	—	12
46	有機物(mg/l)	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	—	12
47	pH値	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	5.8~8.6	7.5	7.3	7.4	—	12
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	—	—	—	0	12
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	—	—	—	0	12
50	色度(度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	—	12
51	濁度(度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	12
3	カドミウム及びその化合物(mg/l)					0.0003未満								0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	1
4	水銀及びその化合物(mg/l)					0.00005未満								0.0005mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	—	1
5	セレン及びその化合物(mg/l)					0.001未満								0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
6	鉛及びその化合物(mg/l)					0.001未満								0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
7	ヒ素及びその化合物(mg/l)					0.001未満								0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
8	六価クロム化合物(mg/l)					0.005未満								0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	1
9	亜硝酸態窒素(mg/l)		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満		0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/l)					0.05未満								10mg/l以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	1
12	フッ素及びその化合物(mg/l)					0.08未満								0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	—	1
13	ホウ素及びその化合物(mg/l)					0.1未満								1.0mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	1
14	四塩化炭素(mg/l)					0.0002未満								0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	1
15	1,4-ジオキサン(mg/l)					0.005未満								0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)					0.001未満								0.04mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
17	ジクロロメタン(mg/l)					0.001未満								0.02mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
18	テトラクロロエチレン(mg/l)					0.001未満								0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
19	トリクロロエチレン(mg/l)					0.001未満								0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
20	ベンゼン(mg/l)					0.001未満								0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
21	塩素酸(mg/l)		0.07			0.08			0.12			0.06未満		0.6mg/l以下	0.12	0.06未満	0.09未満	—	4
22	クロロ酢酸(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	4
23	クロロホルム(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.06mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	4
24	ジクロロ酢酸(mg/l)		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	4
25	ジプロモクロロメタン(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	4
26	臭素酸(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	4
27	総トリハロメタン(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.1mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	4
28	トリクロロ酢酸(mg/l)		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.03mg/l以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	4
29	プロモジクロロメタン(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	4
30	プロモホルム(mg/l)		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.09mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	4
31	ホルムアルデヒド(mg/l)		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	—	4
32	亜鉛及びその化合物(mg/l)					0.002								1.0mg/l以下	0.002	0.002	0.002	—	1
33	アルミニウム及びその化合物(mg/l)					0.01未満								0.2mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	1
34	鉄及びその化合物(mg/l)					0.03未満								0.3mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	—	1
35	銅及びその化合物(mg/l)					0.01未満								1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	1
36	ナトリウム及びその化合物(mg/l)					8.9								200mg/l以下	8.9	8.9	8.9	—	1
37	マンガン及びその化合物(mg/l)					0.001未満								0.05mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	1
39	カルシウム、マグネシウム等(mg/l)					34								300mg/l以下	34	34	34	—	1
40	蒸発残留物(mg/l)		130			136			133			130		500mg/l以下	136	130	132	—	4
41	陰イオン界面活性剤(mg/l)					0.02未満								0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	1
42	ジオスミン(mg/l)					0.000001未満								0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	1
43	2-メチルイソボルネオール(mg/l)					0.000001未満								0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	1
44	非イオン界面活性剤(mg/l)		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	4
45	フェノール類(mg/l)					0.0005未満								0.005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	1