

令和6年度 黒石市旧簡易水道水質検査結果(毎日検査：袋地区)

令和6年12月31日 現在

日	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素			
1	0.1未満	0.2未満	0.26	0.1未満	0.2未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.2未満	0.30	0.2未満	0.1未満	0.23									
2	0.1未満	0.3未満	0.24	0.1未満	0.2未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.24									
3	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.3未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.4未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.28									
4	0.2未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.2未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.5未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.29									
5	0.2未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.22									
6	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.28	0.5未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.2未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.26									
7	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.32	0.4未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.4未満	0.38	0.1未満	0.2未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.26									
8	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.35	0.1未満	0.2未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.25	0.3未満	0.1未満	0.27									
9	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.2未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.27									
10	0.1未満	0.1未満	0.19	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.24									
11	0.2未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.1未満	0.27	0.4未満	0.1未満	0.32	0.3未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.1未満	0.23									
12	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.35	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.22									
13	0.1未満	0.3未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.2未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.25									
14	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.28									
15	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.3未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.27									
16	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.3未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.36	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.2未満	0.34	0.2未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.26									
17	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.26									
18	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.2未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.2未満	0.28	0.1未満	0.2未満	0.28	0.1未満	0.3未満	0.21	0.1未満	0.2未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.25									
19	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.3未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.28									
20	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.3未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.21									
21	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.2未満	0.26	0.1未満	0.3未満	0.30	0.1未満	0.2未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.28									
22	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.24	0.2未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.25									
23	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.20									
24	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.27									
25	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.2未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.28									
26	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.2未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.24									
27	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.2未満	0.28	0.3未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.24									
28	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.3未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.2未満	0.29									
29	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.3未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.25	0.2未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.24									
30	0.2未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.28	0.2未満	0.1未満	0.25	0.2未満	0.1未満	0.22	0.2未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.22									
31				0.1未満	0.1未満	0.30				0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.21				0.1未満	0.1未満	0.27				0.1未満	0.1未満	0.27									
平均値	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.25									
最高値	0.2未満	0.3未満	0.29	0.1未満	0.2未満	0.35	0.1未満	0.3未満	0.34	0.5未満	0.1未満	0.36	0.4未満	0.3未満	0.32	0.3未満	0.5未満	0.38	0.3未満	0.4未満	0.34	0.2未満	0.2未満	0.34	0.3未満	0.2未満	0.29									
最低値	0.1未満	0.1未満	0.19	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.20									
																											色度	5度以下	年間平均値	0.1未満	0.1未満	0.27				
																											濁度	2度以下	年間最高値	0.5未満	0.5未満	0.38				
																											残塩	0.1mg/L以上	年間最低値	0.1未満	0.1未満	0.19				

令和6年度 黒石市旧簡易水道水質検査結果(毎日検査：落合地区)

令和6年12月31日 現在

日	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素			
1	0.1未満	0.1未満	0.19	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.18	0.1未満	0.1未満	0.36	0.1未満	0.5未満	0.22	0.1未満	0.2未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.25									
2	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.1未満	0.29	0.2未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.2未満	0.29	0.1未満	0.2未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.20									
3	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.36	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.28									
4	0.5未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.35	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.2未満	0.22									
5	0.4未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.4未満	0.25	0.1未満	0.3未満	0.25									
6	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.27	0.2未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.42	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.3未満	0.24									
7	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.4未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.31	0.2未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.3未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.24									
8	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.3未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.3未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.27									
9	0.1未満	0.3未満	0.19	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.36	0.1未満	0.1未満	0.29	0.2未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.3未満	0.27	0.1未満	0.2未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.25									
10	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.37	0.1未満	0.1未満	0.39	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.22									
11	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.2未満	0.34	0.2未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.2未満	0.31	0.1未満	0.3未満	0.24	0.1未満	0.2未満	0.32	0.1未満	0.3未満	0.26									
12	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.35	0.1未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.1未満	0.31	0.2未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.27	0.3未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.2未満	0.28									
13	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.2未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.36	0.1未満	0.1未満	0.35	0.4未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.2未満	0.25	0.1未満	0.4未満	0.27									
14	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.1未満	0.36	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.3未満	0.26									
15	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.25	0.4未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.5未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.26									
16	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.35	0.1未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.27	0.3未満	0.1未満	0.27	0.2未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.22									
17	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.37	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.2未満	0.28									
18	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.39	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.5未満	0.23	0.1未満	0.3未満	0.27									
19	0.1未満	0.4未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.4未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.29									
20	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.2未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.36	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.24	0.4未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.2未満	0.25	0.2未満	0.1未満	0.30									
21	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.3未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.3未満	0.27									
22	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.25									
23	0.4未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.4未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.2未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.20									
24	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.27									
25	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.3未満	0.28	0.1未満	0.2未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.25									
26	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.35	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.2未満	0.22									
27	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.30	0.4未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.3未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.4未満	0.20									
28	0.1未満	0.1未満	0.36	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.37	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.22	0.2未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.3未満	0.21									
29	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.37	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.2未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.25									
30	0.1未満	0.2未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.2未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.26									
31				0.2未満	0.1未満	0.33				0.1未満	0.1未満	0.24	0.4未満	0.1未満	0.31				0.1未満	0.1未満	0.21				0.1未満	0.4未満	0.24									
平均値	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.2未満	0.26	0.1未満	0.2未満	0.25									
最高値	0.5未満	0.4未満	0.36	0.2未満	0.4未満	0.35	0.1未満	0.1未満	0.37	0.4未満	0.2未満	0.39	0.5未満	0.4未満	0.39	0.2未満	0.3未満	0.42	0.4未満	0.5未満	0.29	0.2未満	0.5未満	0.32	0.2未満	0.4未満	0.30									
最低値	0.1未満	0.1未満	0.19	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.18	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.20									
																											色度	5度以下	年間平均値	0.1未満	0.1未満	0.27				
																											濁度	2度以下	年間最高値	0.5未満	0.5未満	0.42				
																											残塩	0.1mg/L以上	年間最低値	0.1未満	0.1未満	0.18				

令和6年度 黒石市旧簡易水道水質検査結果(毎日検査：大川原地区)

令和6年12月31日 現在

日	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素			
1	0.1未満	0.2未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.2未満	0.24									
2	0.2未満	0.1未満	0.16	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.2未満	0.20									
3	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.29	0.3未満	0.3未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.30									
4	0.2未満	0.1未満	0.33	0.4未満	0.2未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.40	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.2未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.27									
5	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.40	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.29									
6	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.26	0.4未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.3未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.30									
7	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.33									
8	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.36	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.24	0.2未満	0.1未満	0.29									
9	0.3未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.2未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.48	0.1未満	0.5未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.26									
10	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.29	0.3未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.26									
11	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.30	0.2未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.26									
12	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.23									
13	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.28									
14	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.26	0.3未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.2未満	0.24									
15	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.27									
16	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.32	0.2未満	0.1未満	0.28									
17	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.35	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.27									
18	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.25	0.2未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.35	0.1未満	0.2未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.30									
19	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.2未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.2未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.29									
20	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.25	0.4未満	0.1未満	0.24	0.2未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.36	0.3未満	0.1未満	0.29									
21	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.2未満	0.24	0.1未満	0.4未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.2未満	0.26									
22	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.3未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.31									
23	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.19									
24	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.2未満	0.22									
25	0.2未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.2未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.29									
26	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.29									
27	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.23	0.2未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.20									
28	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.2未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.2未満	0.30									
29	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.25	0.2未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.29									
30	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.26									
31				0.1未満	0.1未満	0.28				0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.30				0.1未満	0.1未満	0.31				0.1未満	0.3未満	0.29									
平均値	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.27									
最高値	0.3未満	0.2未満	0.33	0.4未満	0.3未満	0.34	0.2未満	0.1未満	0.40	0.4未満	0.1未満	0.48	0.3未満	0.5未満	0.32	0.4未満	0.4未満	0.34	0.3未満	0.3未満	0.35	0.3未満	0.2未満	0.36	0.3未満	0.3未満	0.33									
最低値	0.1未満	0.1未満	0.16	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.19									
																											色度	5度以下	年間平均値	0.1未満	0.1未満	0.27				
																											濁度	2度以下	年間最高値	0.4未満	0.5未満	0.48				
																											残塩	0.1mg/L以上	年間最低値	0.1未満	0.1未満	0.16				