

令和7年度 黒石市旧簡易水道水質検査結果(毎日検査：袋地区) 採水場所：くろいし・ふるさと・りんご村

令和7年12月31日 現在

日	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素			
1	0.2未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.2未満	0.19	0.1未満	0.3未満	0.17									
2	0.1未満	0.3未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.4未満	0.31	0.1未満	0.3未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.4未満	0.16	0.1未満	0.4未満	0.21									
3	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.19	0.1未満	0.1未満	0.18	0.1未満	0.5未満	0.13	0.1未満	0.4未満	0.17									
4	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.23	0.2未満	0.1未満	0.11	0.1未満	0.4未満	0.16	0.1未満	0.4未満	0.22									
5	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.33	0.3未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.19	0.1未満	0.4未満	0.18	0.1未満	0.6未満	0.14	0.1未満	0.5未満	0.18									
6	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.31	0.3未満	0.1未満	0.13	0.1未満	0.4未満	0.14	0.1未満	0.2未満	0.17									
7	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.13	0.1未満	0.2未満	0.17									
8	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.16	0.1未満	0.7未満	0.16	0.2未満	0.1未満	0.18									
9	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.19	0.1未満	0.4未満	0.08	0.1未満	0.6未満	0.17									
10	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.4未満	0.12	0.1未満	0.3未満	0.17									
11	0.1未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.28	—	—	—	0.1未満	0.1未満	0.21	0.2未満	0.6未満	0.12	0.1未満	0.2未満	0.15	0.1未満	0.6未満	0.17									
12	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.19	0.1未満	0.5未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.14	0.1未満	0.4未満	0.17									
13	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.2未満	0.26	0.1未満	0.5未満	0.20	0.1未満	0.3未満	0.12	0.1未満	0.1未満	0.14									
14	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.2未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.13	0.1未満	0.1未満	0.15									
15	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.4未満	0.19	0.1未満	0.2未満	0.12	0.1未満	0.3未満	0.16									
16	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.37	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.5未満	0.15	0.1未満	0.8未満	0.12	0.1未満	0.2未満	0.16									
17	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.3未満	0.16	0.2未満	0.1未満	0.12	0.1未満	0.2未満	0.17									
18	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.36	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.6未満	0.18	0.1未満	0.4未満	0.13	0.1未満	0.2未満	0.17									
19	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.35	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.8未満	0.15	0.1未満	0.6未満	0.14	0.1未満	0.4未満	0.17									
20	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.15	0.1未満	0.3未満	0.15	0.1未満	0.3未満	0.16	0.1未満	0.1未満	0.22									
21	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.4未満	0.14	0.5未満	0.1未満	0.15	0.1未満	0.1未満	0.14									
22	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.4未満	0.17	0.1未満	0.1未満	0.18	0.1未満	0.3未満	0.16									
23	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.36	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.16	0.1未満	0.4未満	0.17	0.1未満	0.1未満	0.16									
24	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.16	0.1未満	0.1未満	0.16	0.1未満	0.2未満	0.15									
25	0.5未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.5未満	0.14	0.1未満	0.1未満	0.15	0.1未満	0.2未満	0.18									
26	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.10	0.1未満	0.4未満	0.15	0.1未満	0.2未満	0.17									
27	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.14	0.1未満	0.4未満	0.16	0.1未満	0.1未満	0.19									
28	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.14	0.1未満	0.1未満	0.16	0.1未満	0.1未満	0.15									
29	0.1未満	0.5未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.43	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.19	0.1未満	0.1未満	0.16	0.1未満	0.6未満	0.17	0.1未満	0.3未満	0.15									
30	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.4未満	0.15	0.1未満	0.1未満	0.10	0.1未満	0.1未満	0.18									
31				0.1未満	0.1未満	0.33				0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.34				0.1未満	0.5未満	0.14				0.1未満	0.5未満	0.15									
平均値	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.3未満	0.17	0.1未満	0.3未満	0.14	0.1未満	0.2未満	0.17									
最高値	0.5未満	0.5未満	0.34	0.1未満	0.1未満	0.37	0.1未満	0.1未満	0.43	0.1未満	0.1未満	0.33	0.3未満	0.4未満	0.34	0.1未満	0.3未満	0.31	0.3未満	0.8未満	0.27	0.5未満	0.8未満	0.19	0.2未満	0.6未満	0.22									
最低値	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.15	0.1未満	0.1未満	0.10	0.1未満	0.1未満	0.08	0.1未満	0.1未満	0.14									
																											色度	5度以下	年間平均値	0.1未満	0.1未満	0.23				
																											濁度	2度以下	年間最高値	0.5未満	0.8未満	0.43				
																											残塩	0.1mg/L以上	年間最低値	0.1未満	0.1未満	0.08				

令和7年度 黒石市旧簡易水道水質検査結果(毎日検査：落合地区) 採水場所：落合共同浴場

令和7年12月31日 現在

日	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素			
1	0.2未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.2未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.20	0.2未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.3未満	0.17									
2	0.1未満	0.4未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.19	0.1未満	0.4未満	0.16	0.1未満	0.5未満	0.17									
3	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.18	0.1未満	0.4未満	0.30	0.1未満	0.3未満	0.16									
4	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.2未満	0.18	0.1未満	0.5未満	0.18									
5	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.4未満	0.24	0.1未満	0.4未満	0.14	0.1未満	0.5未満	0.18									
6	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.25	0.5未満	0.1未満	0.20	0.2未満	0.3未満	0.14	0.1未満	0.1未満	0.13									
7	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.2未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.18	0.1未満	0.1未満	0.12	0.1未満	0.2未満	0.14									
8	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.7未満	0.11	0.2未満	0.1未満	0.18									
9	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.18	0.1未満	0.4未満	0.05	0.1未満	0.9未満	0.18									
10	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.18	0.1未満	0.2未満	0.13	0.1未満	0.6未満	0.17									
11	0.2未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.28	—	—	—	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.6未満	0.17	0.1未満	0.4未満	0.13	0.1未満	0.4未満	0.17									
12	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.4未満	0.21	0.1未満	0.3未満	0.15	0.1未満	0.2未満	0.19									
13	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.2未満	0.20	0.1未満	0.4未満	0.20	0.1未満	0.2未満	0.14	0.1未満	0.1未満	0.28									
14	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.18	0.1未満	0.1未満	0.14	0.1未満	0.1未満	0.16									
15	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.18	0.1未満	0.1未満	0.19	0.1未満	0.4未満	0.12	0.1未満	0.3未満	0.16									
16	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.39	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.3未満	0.17	0.1未満	0.8未満	0.16	0.1未満	0.2未満	0.19									
17	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.2未満	0.19	0.1未満	0.1未満	0.12	0.1未満	0.2未満	0.16									
18	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.4未満	0.32	0.1未満	0.3未満	0.12	0.1未満	0.3未満	0.16									
19	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.6未満	0.18	0.1未満	0.5未満	0.12	0.1未満	0.3未満	0.17									
20	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.2未満	0.17	0.1未満	0.4未満	0.16	0.1未満	0.1未満	0.16									
21	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.4未満	0.16	0.1未満	0.1未満	0.16	0.1未満	0.1未満	0.16									
22	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.3未満	0.16	0.1未満	0.2未満	0.17	0.1未満	0.3未満	0.16									
23	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.38	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.21	0.2未満	0.1未満	0.16	0.1未満	0.5未満	0.15	0.1未満	0.1未満	0.15									
24	0.1未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.15	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.4未満	0.17									
25	0.5未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.35	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.2未満	0.28	0.1未満	0.3未満	0.17	0.1未満	0.1未満	0.16									
26	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.35	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.3未満	0.23	0.1未満	0.3未満	0.16	0.1未満	0.2未満	0.17									
27	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.37	0.1未満	0.1未満	0.36	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.16	0.1未満	0.3未満	0.16	0.1未満	0.1未満	0.16									
28	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.35	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.17	0.1未満	0.1未満	0.19	0.1未満	0.1未満	0.19									
29	0.1未満	0.5未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.37	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.2未満	0.15	0.1未満	0.6未満	0.16	0.1未満	0.5未満	0.16									
30	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.2未満	0.25	0.1未満	0.2未満	0.15	0.1未満	0.1未満	0.06	0.1未満	0.8未満	0.17									
31				0.1未満	0.1未満	0.36				0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.24				0.1未満	0.5未満	0.14				0.1未満	0.4未満	0.16									
平均値	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.2未満	0.19	0.1未満	0.3未満	0.15	0.1未満	0.3未満	0.17									
最高値	0.5未満	0.5未満	0.34	0.1未満	0.2未満	0.39	0.1未満	0.1未満	0.38	0.1未満	0.1未満	0.36	0.1未満	0.2未満	0.32	0.1未満	0.2未満	0.28	0.5未満	0.6未満	0.32	0.2未満	0.8未満	0.34	0.2未満	0.9未満	0.28									
最低値	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.18	0.1未満	0.1未満	0.14	0.1未満	0.1未満	0.05	0.1未満	0.1未満	0.13									
																											色度	5度以下	年間平均値	0.1未満	0.1未満	0.24				
																											濁度	2度以下	年間最高値	0.5未満	0.9未満	0.39				
																											残塩	0.1mg/L以上	年間最低値	0.1未満	0.1未満	0.05				

令和7年度 黒石市旧簡易水道水質検査結果(毎日検査：大川原地区) 採水場所：黒森アクアクリンパーク

令和7年12月31日 現在

日	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素			
1	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.43	0.1未満	0.3未満	0.24									
2	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.36	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.39	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.4未満	0.27	0.1未満	0.4未満	0.28									
3	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.3未満	0.30	0.1未満	0.2未満	0.29									
4	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.29	0.2未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.3未満	0.29									
5	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.3未満	0.40	0.1未満	0.5未満	0.26	0.1未満	0.4未満	0.28									
6	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.31	0.3未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.3未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.14									
7	0.1未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.2未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.14									
8	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.26	0.3未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.7未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.28									
9	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.3未満	0.07	0.1未満	0.1未満	0.30									
10	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.35	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.24	0.3未満	0.2未満	0.12	0.1未満	0.3未満	0.29									
11	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.35	0.1未満	0.1未満	0.31	—	—	—	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.6未満	0.27	0.1未満	0.4未満	0.23	0.1未満	0.4未満	0.29									
12	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.3未満	0.35	0.1未満	0.3未満	0.23	0.1未満	0.5未満	0.26									
13	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.39	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.2未満	0.22	0.1未満	0.3未満	0.33	0.1未満	0.2未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.29									
14	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.36	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.2未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.23									
15	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.6未満	0.31	0.1未満	0.2未満	0.28									
16	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.38	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.3未満	0.46	0.1未満	0.5未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.30									
17	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.25	0.2未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.31									
18	0.1未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.39	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.4未満	0.24	0.1未満	0.3未満	0.22	0.1未満	0.2未満	0.30									
19	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.5未満	0.29	0.1未満	0.4未満	0.25	0.1未満	0.3未満	0.29									
20	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.38	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.2未満	0.22	0.1未満	0.2未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.30									
21	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.4未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.29									
22	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.36	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.4未満	0.26	0.1未満	0.3未満	0.27	0.1未満	0.4未満	0.29									
23	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.37	0.1未満	0.1未満	0.35	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.3未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.30									
24	0.1未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.2未満	0.29									
25	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.35	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.28	0.2未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.41	0.1未満	0.3未満	0.27	0.1未満	0.2未満	0.25									
26	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.3未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.30									
27	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.35	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.1未満	0.34	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.4未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.20									
28	0.1未満	0.1未満	0.32	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.23									
29	0.1未満	0.3未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.4未満	0.26	0.1未満	0.6未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.27									
30	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.24	0.1未満	0.2未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.8未満	0.23									
31				0.1未満	0.1未満	0.37				0.1未満	0.1未満	0.29	0.1未満	0.1未満	0.24				0.1未満	0.5未満	0.24				0.1未満	0.3未満	0.28									
平均値	0.1未満	0.1未満	0.30	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.31	0.1未満	0.1未満	0.28	0.1未満	0.1未満	0.26	0.1未満	0.1未満	0.27	0.1未満	0.2未満	0.28	0.1未満	0.3未満	0.26	0.1未満	0.2未満	0.27									
最高値	0.1未満	0.3未満	0.34	0.1未満	0.1未満	0.38	0.1未満	0.1未満	0.39	0.1未満	0.1未満	0.33	0.1未満	0.1未満	0.39	0.2未満	0.2未満	0.34	0.3未満	0.6未満	0.46	0.3未満	0.7未満	0.43	0.1未満	0.8未満	0.31									
最低値	0.1未満	0.1未満	0.25	0.1未満	0.1未満	0.23	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.21	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.20	0.1未満	0.1未満	0.22	0.1未満	0.1未満	0.07	0.1未満	0.1未満	0.14									
																											色度	5度以下	年間平均値	0.1未満	0.1未満	0.28				
																											濁度	2度以下	年間最高値	0.3未満	0.8未満	0.46				
																											残塩	0.1mg/L以上	年間最低値	0.1未満	0.1未満	0.07				